

KINNITATUD

Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17
 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja
 nõuded tuletõrje veevarustusele“

LISA 2

(siseministri 16.02.2021 määruse nr 6 sõnastuses)

**HOONETE KORRUSTE ARVU,
 KÕRGUSE JA KASUTAJATE ARVU
 PIIRANGUD TP2- JA TP3-KLASSI
 HOONETES**

Hoonet kirjeldavad näitajad		Ehitise klass	
		TP2	TP3
Korruste arv	üldjuhul	kuni 2	kuni 2
	I ja V kasutusviis	kuni 8	kuni 2
	VI ja VII kasutusviis	kuni 2	kuni 1
	III kasutusviis	kuni 2	kuni 1
Kõrgus	üldjuhul	kuni 9 m	kuni 9 m
	I ja V kasutusviis, 3–4 korrust	kuni 14 m	ei lubata
	I ja V kasutusviis, 5–8 korrust	kuni 28 m	ei lubata
	VI ja VII kasutusviis, 1 korrus	piiranguta	kuni 14 m
	III kasutusviis	kuni 9 m	kuni 9 m
Hoone suletud netopindala	ühekorruseline ehitis	piiranguta	kuni 2400 m ²
	kahekorruseline ehitis	piiranguta	kuni 1600 m ²
	III kasutusviis	kuni 2400 m ²	kuni 1200 m ²
	VI ja VII kasutusviisiga kahekorruseline ehitis	piiranguta	ei lubata
	üle kahekorruseline ehitis	kuni 12 000 m ²	ei lubata
Kasutajate arv			
I kasutusviis		piiranguta	piiranguta
II kasutusviis	ühekorruseline ehitis	150 magamiskohta	50 magamiskohta
	kahekorruseline ehitis	50 magamiskohta	10 magamiskohta
III kasutusviis	ühekorruseline	100 magamiskohta	10 magamiskohta
	kahekorruseline	25 magamiskohta	ei lubata
IV kasutusviis	ühekorruseline ehitis	piiranguta	500 inimest
	kahekorruseline ehitis	250 inimest	50 inimest
Koolieelsed lasteasutused	ühekorruseline ehitis	100 magamiskohta	50 magamiskohta
	kahekorruseline ehitis	50 magamiskohta	ei lubata
V kasutusviis	ühekorruseline ehitis	piiranguta	piiranguta
	kahekorruseline ehitis	piiranguta	150 töötajat

VI kasutusviis	ühekorruseline ehitis	piiranguta	piiranguta
	kahekorruseline ehitis	50 töötajat	ei lubata

Märkus: II kasutusviisiga kahekorruselise hoone puhul peetakse inimeste üle arvestust magamiskohtade arvu järgi, võttes arvesse mõlemad korrused.