

**VÄLISSEINA, VÄLISSEINA  
 VÄLISPINNA JA ÕHUTUSPILU VÄLIS-  
 JA SISEPINNA NÕUTUD  
 TULETUNDLIKKUS**

<b>Hoone tuleohutusklass ja kasutusviis</b>					
	TP1	TP2			TP3
	Üldjuhul	III kasutusviisiga hooned	3–8-korruselised, I ja V kasutusviisiga hooned	Üldjuhul	Üldjuhul
<b>Soojustus- süsteem</b>	B,d0* A2,d0	A2,d0	B,d0	D,d0	D,d0
<b>Välisseina välispind</b>	B,d0	B,d0	B,d0	D,d2	D,d2
<b>Õhutus- pilu välispind</b>	B,d0	B,d0	B,d0	D,d2	D,d2
<b>Õhutus- pilu sisepind</b>	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	D-s2,d2	–

**Märkused**

\* Paigaldamisel kuni 22 meetri kõrgusele maapinnast, välja arvatud käesoleva määruse § 21 lõike 5 punktis 5 nimetatud hooned.

– Nõudeid ei esitata.