

KINNITATUD

 Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17
 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja
 nõuded tuletõrje veevarustusele“

LISA 6

 (siseministri 21.11.2018 määruse nr 1-1/29
 sõnastuses)

**SISEPINDADE NÕUTUD
 TULETUNDLIKKUS**

	Ehitise osa	Ehitise tuleohutusklass		
		TP1	TP2	TP3
I kasutusviis	seinad ja lagi	Ds2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–
II kasutusviis	seinad ja lagi	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–
III kasutusviis	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	–
IV kasutusviis eripõlemiskoormus kuni 600 MJ/m ² ja – pindala ≤ 300 m ²	seinad ja lagi	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–
– pindala > 300 m ²	seinad ja lagi	C-s2,d1	C-s2,d1	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–
– eripõlemiskoormus □ 600 MJ/m ²	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	–
V kasutusviis	seinad ja lagi	D-s2,d2	D-s2,d2*	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–
VI kasutusviis – 1. tuleohuklass (tuleohuta)	seinad ja lagi	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
	põrandad	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	–
– 2. tuleohuklass (tuleohtlik) ja 3. tuleohuklass (tule- ja plahvatusohtlik)	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	A2 _{FL} -s1	A2 _{FL} -s1	A2 _{FL} -s1
VII kasutusviis	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	A2 _{FL} -s1	A2 _{FL} -s1	A2 _{FL} -s1
Pööningud				
– kasutatav pööning	põrand	A2 _{FL} -s1	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1
– mittekasutatav pööning, madal pööning ja katusealune õõnsus	pööningu vahelae pealispind	B-s1,d0	B-s1,d0	–
Keldrid	seinad ja lagi	C-s2,d1	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1
Tehnilised ruumid, sh panipaikade või hoiuruumide vaheseinad	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1
	katlaruumi põrand	A2 _{FL} -s1	A2 _{FL} -s1	A2 _{FL} -s1

Evakuatsioonitee	seinad ja lagi	A2-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	D _{FL} -s1 ¹	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1
II ja III kasutusviisi ehitiste sisekoridorid	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	D _{FL} -s1	D _{FL} -s1	–
Saunad	seinad ja lagi	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
	põrandad	–	–	–

Märkused

– Nõudeid ei esitata.

* Kolme- ja neljakorruselise hoone puhul B-s1,d0.

¹ Kõrgema kui kahekorruselise hoone trepikäigud ja mademed vähemalt A2fl.