

KINNITATUD

Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17
 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja
 nõuded tuletõrje veevarustusele“

LISA 8

(siseministri 21.11.2018 määruse nr 1-1/29
 sõnastuses)

**VÄLJUMISTEE, SEALHULGAS
 VÄLJUMISTEE UMBALAST,
 MAKSIMAALPIKKUS JA RUUMI
 ARVUTUSLIK PINDALA ÜHE INIMESE
 KOHTA**

Hoone kasutusviis	Väljumistee pikkus evakuatsioonipääsuni (meetrites)	Arvutuslik ruumi pindala inimese kohta (ruutmeetrites)
I kasutusviis		
– üldjuhul	30	10
– kaks või rohkem evakuatsioonipääsu	45	10
II kasutusviis	30	10
III kasutusviis	30	10
IV kasutusviis		
– üldjuhul	45	2,5
– klassiruum, auditoorium	30	Istekohtade arv või 0,5
– pubi, baar, restoran	30	Istekohtade arv või 1
– ostukeskus, kaubamaja, pood	30	3
– ajaviite-, kunsti- ja analoogsed kogunemisruumid	45	1
V kasutusviis		
– üldjuhul	30	10
– kaks või rohkem evakuatsioonipääsu	45	10
VI ja VII kasutusviis	45	30

Märkus. Väljumistee võib tabelis esitatust olla lühem, kui ruumi kasutamise riskist lähtudes võib turvalist evakuatsiooni ohustada selle ruumi süttimine ja tulekahju kiire levik.